


0°

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399250611001	プラン番号	1	
スレート	4寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートラック Ⅳ(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2025/6/11	設備容量	4.4	
							作成者	奥	設置高さ	8	

物件名	大津市大江2丁目1期4号地様邸	架台図	4.785	kWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	大津
-----	-----------------	-----	-------	--------	------	-----	---------	----



0°



No	部材名	数量
1	15022005	8
2	15022007	14
3	15022008	8
4	15000693	4
5	15000492	5
6	15029202	2
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

■注意事項

- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
- ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A: 235mm、和瓦53B: 225mm、平板瓦(C、D型): 280mm、S瓦: 260mm、セメント瓦: 345mm、スレート: 182mm
アスファルトシングル: 143mm、金属横葺: 182mm
- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南1	スレート	4寸	標準施工	ショートトラックIV(離隔300mm)

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399250611001	プラン番号	1	
スレート	4寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートトラックIV(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2025/6/11	設備容量	4.4	
							作成者	奥	設置高さ	8	

