



住宅用 太陽光発電システム 杉浦7号地

発電量シミュレーション

太陽光発電で光熱費を節約


年間推定発電量 5,914 kWh/年
年間推定発電金額 113,603 円/年

- [内訳] 自家消費分 1 38,565 円/年
売電する分 2 75,038 円/年
- 1 発電し自家消費した分の単価(税込)を 25.71 円/kWh にて計算
2022年4月1日現在の電力単価です。ご契約の電気料金に合わせて変更をお願いします。
 - 2 発電し売電した分の単価(税込)を 17.0 円/kWh にて計算
自家消費電力量を 1,500 kWh/年として計算しております。
自家消費率30%以上を満たしていない場合があります。(10kW以上~50kW未満)
自家消費電力量は、ライフスタイルによって異なります。
自家消費電力量が変わると、金額換算も変わります。

環境貢献度

いまこそクリーンエネルギーへ

- | | | |
|---------|---|----------------------|
| 石油削減量 | 3 | 1,312 リットル/年 |
| CO2削減効果 | 4 | 2,291 kg-CO2/年 |
| スギ本数換算 | 5 | 164 本 |
| 森林面積換算 | 6 | 6,416 m ² |




- 3 石油削減量は「NEDO導入ガイドブック」より算出しています。
- 4 CO2削減効果は「太陽光発電の調査研究」を基に算出しています。
- 5 スギ1本あたり14kgのCO2吸収量(環境省・林野省資料より算出)
- 6 森林1haあたり0.974t-C/ha吸収量(「NEDO導入ガイドブック」より算出)

シミュレーション結果の太陽光発電システム条件

気象観測地点 大津 (滋賀) 緯度 34.99° 経度 135.91°
太陽電池容量 5.14kW 245W x 21枚
方位 勾配(角度) 太陽電池容量
第1面 南 4寸 5,145W

月別推定発電量[kWh/月] 12月~2月 3~5月、9~11月 6~8月
平均日射量[kWh/m²・日]



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均日射量 [kWh/m ² ・日]	2.562	3.023	3.711	4.469	4.579	4.198	4.298	4.738	3.83	3.432	2.826	2.53
推定発電量 [kWh/月]	364	388	522	596	620	542	566	621	493	466	379	357

発電量は、平均日射量データとしてNEDO/(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」の値を用い、システムの各損失を考慮して算出したものです。また、発電量の金額換算も記載の単価で算出したものであり、気象条件や設置条件、電力単価等により、実際の発電量、発電金額と異なる場合があります。保証値ではありません。発電量シミュレーションは、影・積雪・経年劣化・出力抑制・力率一定制御などによる影響は考慮していません。JIS C 8907:2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」に基づく各数値

- ・温度補正係数：太陽電池「単結晶PERCモジュール(120/96/80セル)」の温度特性とMONSOLA-11のそれぞれ地域の月別日平均気温と加重平均太陽電池モジュール温度上昇：21.5 (屋根置き形の場合)から算出
- ・インバータ実効効率：5.5~3.5%(パワーコンディショナにより異なります。)
- ・総合設計係数：0.93(総合設計係数からインバータ実効効率、温度補正係数を除く)昇圧回路接続箱を用いた場合、約1%のロス率が発生する場合があります。

発電量シミュレーション=月別推定発電量の合計(温度補正係数×インバータ実効効率×総合設計係数×ピークカットのロス率×太陽電池容量×月平均日射量データ)

ピークカットロス率の差は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により±4.5%程度の差がでる場合があります。実使用時の出力(発電電力)は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により異なります。発電電力は最大でも太陽電池容量の70~80%程度になります。