



住宅の品質確保の促進等に関する法律
第5条第1項に基づく

設計住宅性能評価書

(一戸建ての住宅(新築住宅))

滋賀県守山市梅田町15番9号
橋本不動産株式会社 代表取締役 橋本 達雄 様

下記の住宅に関して、評価方法基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1347号(最終改正 令和6年3月29日国土交通省告示 第281号))
に基づき評価を行った結果について、次の通り相違ないことを証します。

なお、上記は評価方法基準に基づいて評価を行った結果であり
時間経過による変化がないことを保証するものではありません。

記

1. 建築主 橋本不動産株式会社 代表取締役 橋本 達雄
滋賀県守山市梅田町15番9号 TEL : 077-583-2300
2. 設計者 橋本不動産株式会社 一級建築士事務所 赤松 信広
滋賀県守山市梅田町15番9 TEL : 077-583-2300
3. 住宅の名称 唐崎4丁目2号地 新築工事
4. 住宅の所在地 滋賀県大津市唐崎四丁目字蟹川852-3

以上

評価書交付年月日	2024年6月17日	評価書交付番号	036-01-2024-4-1-00071
登録住宅性能評価機関名	一般財団法人滋賀県建築住宅センター	理事長	林 口 富達雄 <small>橋本不動産株式会社 代表取締役 橋本 達雄</small>
機関登録番号	近畿地方整備局長 第2号		
評価員氏名	小谷 久幸		

●特記事項

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第4項に基づく、住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認の結果

確認の結果

■ : 適合

□ : 不適合

申請年月日 : 2024年4月12日

事 項	内 容	
住宅の階数	地上[2 階]	地下[- 階]
住宅の面積	建築面積[53.95 m ²]	延べ面積[100.60 m ²]
住宅の構造	木造 一部 [-]	

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第八号に基づき住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項ごとの住宅性能評価の実施の有無を下記の通り明示する。

実施	評価事項	実施	評価事項
<input checked="" type="checkbox"/>	1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)	<input checked="" type="checkbox"/>	5-1 断熱等性能等級
<input checked="" type="checkbox"/>	1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)	<input checked="" type="checkbox"/>	5-2 一次エネルギー消費量等級
<input checked="" type="checkbox"/>	1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	<input type="checkbox"/>	6-1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
<input checked="" type="checkbox"/>	1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	<input type="checkbox"/>	6-2 換気対策
<input type="checkbox"/>	1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	<input type="checkbox"/>	6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
<input checked="" type="checkbox"/>	1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	<input type="checkbox"/>	7-1 単純開口率
<input checked="" type="checkbox"/>	1-7 基礎の構造方法及び形式等	<input type="checkbox"/>	7-2 方位別開口比
<input type="checkbox"/>	2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)	<input type="checkbox"/>	8-1 重量床衝撃音対策
<input type="checkbox"/>	2-2 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)	<input type="checkbox"/>	8-2 軽量床衝撃音対策
<input type="checkbox"/>	2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)	<input type="checkbox"/>	8-3 透過損失等級(界壁)
<input type="checkbox"/>	2-4 脱出対策(火災時)	<input type="checkbox"/>	8-4 透過損失等級(外壁開口部)
<input type="checkbox"/>	2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))	<input type="checkbox"/>	9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)
<input type="checkbox"/>	2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))	<input type="checkbox"/>	9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
<input type="checkbox"/>	2-7 耐火等級(界壁及び界床)	<input type="checkbox"/>	10-1 開口部の侵入防止対策
<input checked="" type="checkbox"/>	3-1 劣化対策等級(構造躯体等)	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	4-1 維持管理対策等級(専用配管)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4-2 維持管理対策等級(共用配管)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4-3 更新対策(共用排水管)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4-4 更新対策(住戸専用部)	<input type="checkbox"/>	

一必須項目(住棟)一

項目	結 果	
実施の有無		
1.構造の安定に関すること	<input checked="" type="checkbox"/> 1-1耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)	地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ ③ 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 2 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 1 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
	<input type="checkbox"/> 評価対象外(免震建築物)	評価対象建築物が免震建築物であるか否か <input type="checkbox"/> 免震建築物 <input checked="" type="checkbox"/> その他
	<input checked="" type="checkbox"/> 1-3その他 (地震に対する構造躯体の倒壊防止及び損傷防止)	評価対象建築物が免震建築物であるか否か <input type="checkbox"/> 免震建築物 <input checked="" type="checkbox"/> その他
	<input checked="" type="checkbox"/> 1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の設定の根拠となった方法 <input type="checkbox"/> 地盤の許容応力度[kN/m ²] <input type="checkbox"/> 杭の許容支持力[kN/本] <input checked="" type="checkbox"/> 杭状改良地盤の許容支持力度[20 kN/m ²] <input type="checkbox"/> 杭状改良地盤の許容支持力[kN/本] 地盤調査方法等[SWS方式] 地盤改良方法[深層混合処理工法]
申請年	<input checked="" type="checkbox"/> 1-7基礎の構造方法及び形式等	直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長 <input checked="" type="checkbox"/> 直接基礎 構造方法[鉄筋コンクリート造] 形式[ベタ基礎] <input type="checkbox"/> 杭基礎 杭種[] 杭径[cm] 杭長[m]
3.劣化の軽減に関するこ	<input checked="" type="checkbox"/> 3-1劣化対策等級 (構造躯体等)	構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度 ③ 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75~90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている 2 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50~60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている 1 建築基準法に定める対策が講じられている
4.維持管理・更新への配慮に関するこ	<input checked="" type="checkbox"/> 4-1維持管理対策等級 (専用配管)	専用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度 ③ 掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている 2 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている 1 その他 <input type="checkbox"/> 該当なし

一必須項目(住棟)一

項目 実施の有無		結果
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること	<input checked="" type="checkbox"/> 5-1 断熱等性能等級 <input type="checkbox"/> 5-2 一次エネルギー消費量等級	外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度
		地域の区分 [1 · 2 · 3 · 4 · ⑤ · 6 · 7 · 8]
		外皮平均熱貫流率 [- W/(m ² ·K)]
		冷房期の平均日射熱取得率 [-]
		7 热损失等のより著しい削減のための対策が講じられている
		6 热损失等の著しい削減のための対策が講じられている
		5 热损失等のより大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準に相当する程度)が講じられている
		4 热损失等の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている
		3 热损失等の一定程度の削減のための対策が講じられている
		2 热损失の小さな削減のための対策が講じられている
		1 その他
		一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度
		地域の区分 [1 · 2 · 3 · 4 · ⑤ · 6 · 7 · 8]
		6 一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第14条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量 [544.05 MJ/(m ² ·年)]
		5 一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられている
		4 一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている
		1 その他

一選択項目(住棟)一

項目 実施の有無		結果
1.構造の安定に関すること	<input checked="" type="checkbox"/> 1-2耐震等級 (構造躯体の損傷防止) <input type="checkbox"/> 評価対象外(免震建築物)	地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
		③ 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
		2 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
		1 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
	<input checked="" type="checkbox"/> 1-4耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
		② 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
		1 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
	<input type="checkbox"/> 1-5耐積雪等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) <input type="checkbox"/> 評価対象外(免震建築物)	屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
		2 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
		1 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
2.火災時の安全に関すること	<input type="checkbox"/> 2-1感知警報装置設置等級(自住戸火災時) <input type="checkbox"/> 評価対象外(免震建築物)	評価対象住戸において発生した火災の早期覚知のしやすさ
		4 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている。
		3 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。
		2 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び寝室で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。
		1 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。
	<input type="checkbox"/> 2-4脱出対策 (火災時) <input type="checkbox"/> 評価対象外(免震建築物)	通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
		<input type="checkbox"/> 直通階段に直接通ずるバルコニー <input type="checkbox"/> 隣戸に通ずるバルコニー
		<input type="checkbox"/> 避難器具[] <input type="checkbox"/> その他[]
	<input type="checkbox"/> 2-5耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部)) <input type="checkbox"/> 評価対象外(免震建築物)	延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
		3 火炎を遮る時間が60分相当以上
		2 火炎を遮る時間が20分相当以上
	<input type="checkbox"/> 2-6耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部以外)) <input type="checkbox"/> 評価対象外(免震建築物)	1 その他
		延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
		4 火熱を遮る時間が60分相当以上
		3 火熱を遮る時間が45分相当以上
		2 火熱を遮る時間が20分相当以上
		1 その他

一選択項目(住棟)一

項目		結果																					
実施の有無																							
6.空気環境に関すること		<p>□ 6-1ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">ホルムアルデヒド発散等級</td> </tr> <tr> <td>□ 該当なし (内装)</td><td>□ 該当なし (天井裏等)</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>—</td> </tr> </table> <p>□ 製材等(丸太及び単層フローリングを含む)を使用する □ 特定建材を使用する □ その他の建材を使用する (結果が「特定建材を使用する」の場合のみ、以下の「ホルムアルデヒド発散等級」の結果を表示する。)</p>		ホルムアルデヒド発散等級		□ 該当なし (内装)	□ 該当なし (天井裏等)	3	3	2	2	1	—										
ホルムアルデヒド発散等級																							
□ 該当なし (内装)	□ 該当なし (天井裏等)																						
3	3																						
2	2																						
1	—																						
<p>□ 6-2換気対策</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">居室の換気対策</td> </tr> <tr> <td>□ 機械換気設備</td><td>□ その他 []</td> </tr> <tr> <td colspan="2">局所換気対策</td> </tr> <tr> <td>□ 便所 該当なし</td><td>便所: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし</td> </tr> <tr> <td>□ 浴室 該当なし</td><td>浴室: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし</td> </tr> <tr> <td>□ 台所 該当なし</td><td>台所: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし</td> </tr> </table>		居室の換気対策		□ 機械換気設備	□ その他 []	局所換気対策		□ 便所 該当なし	便所: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし	□ 浴室 該当なし	浴室: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし	□ 台所 該当なし	台所: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし	<p>室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換気対策 住宅の居室全体で必要な換気量が確保できる対策 換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策</p>									
居室の換気対策																							
□ 機械換気設備	□ その他 []																						
局所換気対策																							
□ 便所 該当なし	便所: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし																						
□ 浴室 該当なし	浴室: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし																						
□ 台所 該当なし	台所: □ 機械換気設備 □ 換気のできる窓 □ なし																						
7.光・視環境に関すること		<p>□ 7-1単純開口率</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合</td> </tr> <tr> <td colspan="4">単純開口率:[]</td> </tr> </table> <p>□ 7-2方位別開口比</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率</td> </tr> <tr> <td>北 : []</td><td>東 : []</td><td>南 : []</td><td>西 : []</td> </tr> <tr> <td colspan="4">真上 : []</td> </tr> </table>		居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合				単純開口率:[]				居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率				北 : []	東 : []	南 : []	西 : []	真上 : []			
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合																							
単純開口率:[]																							
居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率																							
北 : []	東 : []	南 : []	西 : []																				
真上 : []																							
8.音環境に関すること		<p>□ 8-4透過損失等級(外壁開口部)</p> <table border="1"> <tr> <td>北</td><td>東</td><td>南</td><td>西</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> <p>□ 北 該当なし □ 東 該当なし □ 南 該当なし □ 西 該当なし</p>		北	東	南	西	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	<p>居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度 特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格のRm(1/3)-25等級相当以上)が確保されている程度 優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格のRm(1/3)-20等級相当以上)が確保されている程度 その他</p>			
北	東	南	西																				
3	3	3	3																				
2	2	2	2																				
1	1	1	1																				
9.高齢者等への配慮に関すること		<p>□ 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td><td>高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている</td> </tr> </table>		5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている	4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている	3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている	2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている	1	住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている	<p>住戸内における高齢者等への配慮のため必要な対策の程度</p>									
5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている																						
4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている																						
3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている																						
2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている																						
1	住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている																						

一選択項目(住棟)一

項目 実施の有無	結果		
	通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策		外部からの侵入を防止するための対策
10.防犯に關すること	<input type="checkbox"/> 10-1開口部の侵入 防止対策	建物出入口の存する階の住戸 [階] * a 住戸の出入口 b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。) c a及びbに掲げるもの以外のもの	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
	<input type="checkbox"/> 该当なし	建物出入口の存する階の住戸 [階] * a 住戸の出入口 b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。) c a及びbに掲げるもの以外のもの	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
	<input type="checkbox"/> 该当なし	建物出入口の存する階の住戸 [階] * a 住戸の出入口 b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。) c a及びbに掲げるもの以外のもの	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によってのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし

* 1つの階ごとに1つ欄を使用し、階の数だけ各欄を連結して使用する