



住宅の品質確保の促進等に関する法律 第5条第1項に基づく

設計住宅性能評価書

一戸建ての住宅 (新築住宅)

下記の住宅に関して、評価方法基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1347号(最終改正 令和6年3月29日国土交通省告示 第281号))に基づき評価を行った結果について、次の通り相違ないことを証します。

なお、上記は評価方法基準に基づいて評価を行った結果であり、時間経過による変化がないことを保証するものではありません。



住宅の名称 : 狐井3期6号地 新築工事

住宅の所在地 : 奈良県香芝市狐井304番8

評価書交付年月日	令和6年4月15日
評価書交付番号	032-07-2024-4-1-01146
登録住宅性能評価機関名 (機関登録番号)	株式会社 確認サービス 代表取締役 畑中 重人 (国土交通大臣 第 37 号)

●特記事項

住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第4項に基づく、住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認の結果

確認の結果 : 適合 : 不適合
申請年月日 : 令和6年4月3日

住宅の基本的な事項

木造			
地上	2 階	延べ面積	120.48 m ²
地下	0 階	建築面積	71.21 m ²

確認の方法

設計住宅性能評価申請書により確認したものである

申請者等の概要

【1. 申請者】

滋賀県守山市梅田町15番9号
橋本不動産株式会社 代表取締役 橋本 達雄

【2. 建築主】

滋賀県守山市梅田町15番9号
橋本不動産株式会社 代表取締役 橋本 達雄
連絡先 077-583-2300

【3. 設計者】

滋賀県守山市梅田町15番9号
橋本不動産株式会社一級建築士事務所 赤松 信広
連絡先 077-583-2300

評価員氏名

荒川 拓也
尾宮 慧香
大島 宗憲

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第八号に基づき住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項ごとの住宅性能評価の実施の有無を下記の通り明示する。

実施	評価事項	実施	評価事項
■	1-1 耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)	■	5-1 断熱等性能等級
■	1-2 耐震等級 (構造躯体の損傷防止)	■	5-2 一次エネルギー消費量等級
■	1-3 その他 (地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	□	6-1 ホルムアルデヒド対策 (内装及び天井裏等)
■	1-4 耐風等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	□	6-2 換気対策
□	1-5 耐積雪等級 (構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	□	6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
■	1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	□	7-1 単純開口率
■	1-7 基礎の構造方法及び形式等	□	7-2 方位別開口比
□	2-1 感知警報装置設置等級 (自住戸火災時)	□ ※	8-1 重量床衝撃音対策
□ ※	2-2 感知警報装置設置等級 (他住戸等火災時)	□ ※	8-2 軽量床衝撃音対策
□ ※	2-3 避難安全対策 (他住戸等火災時・共用廊下)	□ ※	8-3 透過損失等級 (界壁)
□	2-4 脱出対策 (火災時)	□	8-4 透過損失等級 (外壁開口部)
□	2-5 耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部))	□	9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分)
□	2-6 耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部以外))	□ ※	9-2 高齢者等配慮対策等級 (共用部分)
□ ※	2-7 耐火等級 (界壁及び界床)	□	10-1 開口部の侵入防止対策
■	3-1 劣化対策等級 (構造躯体等)		
■	4-1 維持管理対策等級 (専用配管)		
□ ※	4-2 維持管理対策等級 (共用配管)		
□ ※	4-3 更新対策 (共用排水管)		
□ ※	4-4 更新対策 (住戸専用部)		

※共同住宅等のみ

項目	実施の有無		結果			
	実施の有無	実施の有無				
3. 劣化の軽減に関すること	■	3-1 劣化対策等級 (構造躯体等)	構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度			
			③ 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代 (おおむね75~90年) まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている			
			2 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代 (おおむね50~60年) まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている			
			1 建築基準法に定める対策が講じられている			
4. 維持管理・更新への配慮に関すること	■	4-1 維持管理対策等級 (専用配管)	専用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理 (清掃、点検及び補修) を容易にするため必要な対策の程度			
			③ 掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている			
			2 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている			
			1 その他			
		<input type="checkbox"/> 該当なし				
5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること	■	5-1 断熱等性能等級	外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度			
			地域の区分 [1 2 3 4 5 ⑥ 7 8]			
			外皮平均熱貫流率 [W/(m ² ・K)] 冷房期の平均日射熱取得率 []			
			7 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている			
			6 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている			
			⑤ 熱損失等のより大きな削減のための対策 (建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 (平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。) に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準に相当する程度) が講じられている			
			4 熱損失等の大きな削減のための対策 (基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度) が講じられている			
			3 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている			
			2 熱損失の小さな削減のための対策が講じられている			
			1 その他			
					■	5-2 一次エネルギー消費量等級
						一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度
						地域の区分 [1 2 3 4 5 ⑥ 7 8]
						床面積当たりの設計一次エネルギー消費量 [MJ/(m ² ・年)]
			6 一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策 (基準省令に定める建築物エネルギー消費性能誘導基準 (その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第14条第1項の規定により求められたものであるものに限る。) に相当する程度) が講じられている			
			⑤ 一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられている			
			4 一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策 (基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準 (その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。) に相当する程度) が講じられている			
			1 その他			
6. 空気環境に関すること	<input type="checkbox"/>	6-1 ホルムアルデヒド対策 (内装及び天井裏等)	居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策			
			<input type="checkbox"/> 製材等 (丸太及び単層フローリングを含む) を使用する			
			<input type="checkbox"/> 特定建材を使用する			
			<input type="checkbox"/> その他の建材を使用する			
			(結果が「特定建材を使用する」の場合のみ、以下の「ホルムアルデヒド発散等級」の結果を表示する。)			
			ホルムアルデヒド発散等級	居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ		
				内装	天井裏等	
				3	3	ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない (日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)
				2	2	ホルムアルデヒドの発散量が少ない (日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上)
				1	-	その他
		<input type="checkbox"/>	6-2 換気対策			
			室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するための必要な換気対策			
			居室の換気対策			
			住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策			
			<input type="checkbox"/> 機械換気設備 <input type="checkbox"/> その他 []			
			局所換気対策			
			換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策			
			便所: <input type="checkbox"/> 機械換気設備 <input type="checkbox"/> 換気のできる窓 <input type="checkbox"/> なし			
			浴室: <input type="checkbox"/> 機械換気設備 <input type="checkbox"/> 換気のできる窓 <input type="checkbox"/> なし			
			台所: <input type="checkbox"/> 機械換気設備 <input type="checkbox"/> 換気のできる窓 <input type="checkbox"/> なし			
7. 光・視環境に関すること	<input type="checkbox"/>	7-1 単純開口率	居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ			
		単純開口率: []				
		7-2 方位別開口比	居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさ			
			北: [] 東: []			
			南: [] 西: [] 真上: []			
8. 音環境に関すること	<input type="checkbox"/>	8-4 透過損失等級 (外壁開口部)	居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度			
			北	東	南	西
			3	3	3	3
			2	2	2	2
			1	1	1	1

項目		結果		
実施の有無				
9. 高齢者等への配慮に関する事	□ 9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分)	住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度		
		5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている	
		4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている	
		3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている	
		2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている	
		1	住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている	
10. 防犯に関する事	□ 10-1 開口部の侵入防止対策	通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止する為の対策		
		評価対象開口部の区分		
		外部からの侵入を防止するための対策		
		[階]	a 住戸の出入口	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によるのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
		□ 該当なし	b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの (aに該当するものを除く。)	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によるのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
			c a及びbに掲げるもの以外のもの	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によるのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
			[階]	a 住戸の出入口
		□ 該当なし	b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの (aに該当するものを除く。)	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によるのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
			c a及びbに掲げるもの以外のもの	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によるのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
			[階]	a 住戸の出入口
		□ 該当なし	b 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの (aに該当するものを除く。)	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によるのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし
			c a及びbに掲げるもの以外のもの	<input type="checkbox"/> すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である <input type="checkbox"/> シャッター又は雨戸によるのみ対策が講じられている開口部が含まれる <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 該当する開口部なし