



住宅用 太陽光発電システム 赤鍋 6 号地

発電量シミュレーション

太陽光発電で光熱費を節約

年間推定発電量 6,741 kWh/年

年間推定発電金額 127,362 円/年

[内 訳] 自家消費分 1 38,265 円/年
売電する分 2 89,097 円/年

1 発電し自家消費した分の単価（税込）を 25.51 円/kWh にて計算
2021年4月1日現在の電力単価です。ご契約の電気料金に合わせて変更をお願いします。

2 発電し売電した分の単価（税込）を 17.0 円/kWh にて計算

自家消費電力量を 1,500 kWh/年として計算しております。

自家消費率30%以上を満たしていない場合があります。（10kW以上～50kW未満）

自家消費電力量は、ライフスタイルによって異なります。

自家消費電力量が変わると、金額換算も変わります。

環境貢献度

いまこそクリーンエネルギーへ

石油削減量 3 1,530 リットル/年
CO2削減効果 4 2,693 kg-CO2/年
スギ本数換算 5 192 本
森林面積換算 6 7,541 m²

CO₂が大量発生
すると

↓
地球温暖化
が進み

↓
地球環境への影響が心配

3 石油削減量は「NEDO導入ガイドブック」より算出しています。


4 CO2削減効果は「太陽光発電の調査研究」を基に算出しています。

5 スギ1本あたり14kgのCO2吸収量（環境省・林野省資料より算出）

6 森林1haあたり0.974t-C/ha吸収量（「NEDO導入ガイドブック」より算出）

シミュレーション結果の太陽光発電システム条件

気象観測地点 名古屋（愛知） 緯度 35.17° 経度 136.97°
太陽電池容量 5.28kW 330W×16枚
方位 勾配(角度) 太陽電池容量
第1面 南 3.5° 5,280W



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
平均日射量 [kWh/m²・日]	3.459	4.034	4.474	4.896	4.816	4.288	4.357	4.831	3.944	3.772	3.353	3.277
推定発電量 [kWh/月]	503	529	641	663	661	561	580	639	513	520	458	473

- 発電量は、平均日射量データとしてNEDO/(財)日本気象協会「日射関連データの作成調査」の値を用い、システムの各損失を考慮して算出したものです。また、発電量の金額換算も記載の単価で算出したものであり、気象条件や設置条件、電力単価等により、実際の発電量、発電金額と異なる場合があります。保証値ではありません。
- 発電量シミュレーションは、影・積雪・経年劣化・出力抑制・力率一定制御などによる影響は考慮しておりません。
- JIS C 8907:2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」に基づく各数値
- ・温度補正係数：太陽電池「単結晶PERCモジュール(60/48セル)」の温度特性とMONSOLA-11のそれぞれ地域の月別日平均気温と加重平均太陽電池モジュール温度上昇：21.5（屋根置き形の場合）から算出
- ・インバータ実効効率：5.5～3.5%（パワーコンディショナにより異なります。）
- ・総合設計係数：0.93（総合設計係数からインバータ実効効率、温度補正係数を除く）
昇圧回路付接続箱を用いた場合、約1%のロス率が発生する場合があります。
- 発電量シミュレーション＝月別推定発電量の合計（温度補正係数×インバータ実効効率×総合設計係数×ピークカットのロス率×太陽電池容量×月平均日射量データ）
- ピークカットロス率の差は日射の強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及び温度条件により±4.5%程度の差があります。
- 実使用時の出力（発電電力）は日射の強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及び温度条件により異なります。発電電力は最大でも太陽電池容量の70～80%程度になります。