


物件名	交野市私部8号地様邸	割付図・系統図	4.785	kWシステム	都道府県	大阪府	日射量観測地点	枚方
-----	------------	---------	-------	--------	------	-----	---------	----



30°



No	部材名	数量
1	Re.RISE-G2 435	11
2	HNW-MC4-CHN20	2
3	ESS-T3M1	1
4	ES-B8T	1
5	ESS-C22	1
6	ESS-C42	1
7	ESS-R22	1
8	ES-C62	1
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

系統番号	パワーコンディショナ型式
1	ESS-T3M1[6、5]
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

屋根面	勾配	設置枚数	容量
南南東1	3寸	11	4.785
合計		11	4.785

- 注意事項
- 本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
 - 各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
 実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
 和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm
 アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm

- 設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- 垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	プラン番号		
スレート	3寸	標準施工	20cm	32m/s	ショートトラックIV(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	RX399240315001	1		
							作成日	2024/3/22	設備容量	4.785
							作成者	林	設置高さ	8

